

FEUERWEHREINSATZ AM 08.07.2025

Am Dienstagvormittag, dem 08. Juli 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hambrücken um 09:26 Uhr, von der Integrierten Leitstelle, zu einem Einsatz mit dem Schlagwort „Auslösung einer Brandmeldeanlage“ alarmiert.

Umgehend rückte ein Einsatzfahrzeug mit insgesamt sechs Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Noch während der Anfahrt informierte die Leitstelle über eine erste Rückmeldung aus dem Objekt: Vermutlich handelte es sich bei der Auslösung um einen Fehlalarm, ausgelöst durch einen Hitzestau in einem bestimmten Gebäudeteil.

An der Einsatzstelle angekommen, wurden die Einsatzkräfte durch einen Mitarbeiter in die Situation eingewiesen. Der betroffene Bereich, wurde zügig lokalisiert. Die Einsatzkräfte gingen zur Erkundung in den Gebäudeteil vor, in dem der Melder ausgelöst hatte.

Im Rahmen dieser Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Weder Rauch noch Brandgeruch oder andere Hinweise auf ein Schadensfeuer waren wahrnehmbar. Die Kontrolle ergab, dass sich in dem Raum ein deutlicher Wärmestau gebildet hatte. Dies hatte letztlich zur Auslösung des Melders geführt.

Nach Abschluss der Erkundung waren keine weiteren Maßnahmen durch die Freiwillige Feuerwehr Hambrücken erforderlich, sodass die Einsatzstelle übergeben werden konnte.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hambrücken konnte gegen 10 Uhr beendet werden. Im Einsatz befand sich ein Fahrzeug mit sechs Einsatzkräften.