

Feuerwehreinsatz am 24.05.2025

Am Samstag, den 24. Mai 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hambrücken um 12:46 Uhr durch die Leitstelle zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.

Vor Ort begann sofort die Erkundung. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den betroffenen Bereich und lokalisierte den ausgelösten Melder. Es konnte keine Rauch- oder Brandentwicklung festgestellt werden. Zur Sicherheit wurde die Umgebung zusätzlich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Auch hierbei ergaben sich keine Hinweise auf ein Brandereignis. Als wahrscheinliche Auslöseursache wurde Wasserdampf identifiziert. Nach Abschluss der Kontrolle wurde die Anlage zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Hambrücken, welche mit einem Fahrzeug und insgesamt 8 Personen im Einsatz bzw. in Bereitstellung im Feuerwehrhaus war, waren auch die Polizei sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen im Einsatz.



Foto: Privat